



PS/062/288/2016/3

Katowice, dnia 12 października 2016 r.

Adresaci wg rozdzielnika

Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że w wyniku powstałej awarii wodociągu DN 600 mm w rejonie skrzyżowania ulicy Lenartowicza i Braci Mieroszewskich w Sosnowcu doszło do znacznego wypływu wody zagrażającego stabilności zbiorników wyrównawczych oraz wskazanych dróg. Celem minimalizacji powstałego zagrożenia zmuszeni jesteśmy do natychmiastowego fragmentarycznego wyłączenia z ruchu przedmiotowej magistrali, o czym informowały telefonicznie Państwa Przedstawiciele nasze służby eksploatacyjne.

Jednocześnie dla ograniczenia braków wody na terenie miasta do wodociągu DN 600 mm w miejsce wody od strony układu „GoCza” zostanie podana woda z kierunku SUW „Maczki”.

Przeregulowanie i zmiana kierunków dostawy realizowana jest na odcinku od rzeki Bobrek do ulicy Białostockiej.

W wyniku zamknięcia magistrali zostanie wstrzymana dostawa wody do punktów dla:

- RPWiK w Sosnowcu
 1. *Zagórze Wolności*
 2. *Zagórze Braci Mieroszewskich*
- SPWiK Sp. z o.o. w Sosnowcu
 1. *Zbiorniki Braci Mieroszewskich*
 2. *Zagórze osiedle Mec ul. B. Mieroszewskich*

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż otrzymane wyniki wykonanych ostatnio analiz wody pochodzącej z SUW „Maczki” w punktach dostawy „SOS/21 Nowe Zawodzie”, „SOS/33 Stare Zawodzie”, „SOS/12 Sosnowiec-Bobrek”, „SOS/54 Sosnowiec Objazdowa” w zakresie liczby progowej zapachu kształtowały się na poziomie 1, bądź sporadycznie 2.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępie prac przy usuwaniu awarii oraz ograniczeniach w dostawie wody, zapewniając jednocześnie dostawę wody cysternami we wskazane przez Państwa miejsca.

Otrzymują:

1. RPWiK w Sosnowcu S.A.
2. SPWiK Sp. z o.o.

Do wiadomości:

1. PPIS Sosnowiec

Kopia:

1. OSM Zagórze,
2. SUW Maczki
3. ZW, ZT, FS, PD, OT, PR, PS aa

Z szacunkiem

[Signature]

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
[Signature]
Ekskasz Czopik

Zarząd
Mierosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Osoba do kontaktu: Bożena Czechowska tel. 32 60 38 716, email: b.czechowska@gpw.katowice.pl